

Показатели надежности и энергетической эффективности за 2023 год по ООО "Лесная поляна - Плюс"

Наименование предприятия	Наименование объекта (*)	Источники (теплоэлектростанции, котельные и т.д.)							
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за 2023 год, шт.		Общая мощность источников тепловой энергии на 2023 год, Гкал/час**		Суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в 2023 году, Гкал/час		(*) Нормативный удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии на 2023 год, т.у.т./Г кал	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
ООО "Лесная поляна - Плюс"	ООО "Лесная поляна - Плюс" по потребительскому рынку г. Кемерово	не устанавливалось	0	не устанавливалась	45,398	не устанавливалась	0	не устанавливался	0,155

(*) - в случае, если показатели надежности и энергоэффективности утверждены пообъектно

(**) - по состоянию на 01.01.2024

Форма исходных данных, необходимых для расчета фактических показателей надежности и энергетической эффективности ООО "Лесная поляна - Плюс"

Наименование предприятия	Наименование объекта	Наличие утвержденной инвестиционной программы (да/нет)	Наличие концессионного соглашения (да/нет)	Тепловые сети															
				Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за 2023 год, шт.		Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в 2023 году, км		Суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в 2023 году, км		Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям на 2023 год, м³		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2023 год, Гкал		Материальная характеристика тепловой сети на 2023 год, м²		Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на 2023 год, м³/м²		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети на 2023 год, Гкал/м²	
				План	Факт	План	Факт	План	факт	План	Факт	План	Факт	План	факт	План	Факт	План	факт
ООО "Лесная поляна - Плюс"	ООО "Лесная поляна - Плюс" по потребительскому рынку г. Кемерово	нет	нет	не устанавливалось в качестве показателей надёжности и энергетической эффективности	0,0	не устанавливалось в качестве показателей надёжности и энергетической эффективности	8,87	не устанавливалось в качестве показателей надёжности и энергетической эффективности	0,00	не устанавливалось в качестве показателей надёжности и энергетической эффективности	1 166,70	не устанавливалось в качестве показателей надёжности и энергетической эффективности	6 463,55	не устанавливалось в качестве показателей надёжности и энергетической эффективности	3 584,4	не устанавливалось в качестве показателей надёжности и энергетической эффективности	0,33	не устанавливалось в качестве показателей надёжности и энергетической эффективности	1,80